



REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA



OPĆINA GRAČAC
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/22-01/8
URBROJ: 2198-31-01-22-6
Gračac, 29. srpnja 2022. godine

Naručitelj: OPĆINA GRAČAC
Adresa: Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac
OIB: 46944306133

Evidencijski broj nabave: 2-2022-EMV

Gospodarskim subjektima
- putem EOJN

Predmet: Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA JAVNE ZGRADE OPĆINE GRAČAC

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17), Naručitelj je stavio prijedlog Dokumentacije o nabavi, u cijelosti, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, javnom objavom na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH:

<https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

Poziv na prethodno savjetovanje objavljen je dana 25. svibnja 2022. godine u trajanju do 06. lipnja 2022. godine.

Do navedenog roka, svi zainteresirani gospodarski subjekti, mogli su svoje primjedbe i prijedloge vezane za prijedlog Dokumentacije o nabavi dostavljati putem sustava EOJN RH.

Sastanci tijekom savjetovanja: tijekom savjetovanja naručitelj je održao sastanke sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nakon provedenog savjetovanja naručitelj je slijedom primjedbi zainteresiranih gospodarskih subjekata održao sastanke sa projektantima glavnog projekta.

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI GOSPDARSKIH SUBJEKATA TE ODGOVORI NARUČITELJA:

1. Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Prema izmjeri na terenu, površina krovnih ploha se ne poklapa sa onim površinama u troškovniku što bitno utječe na konačnu cijenu.

Prema troškovniku površina iznosi 800 m² a u stvarnosti je 1.400 m². To se odnosi na

demontažu azbestnih ploča, krovopokrivačke radove, hidroizolaterski radovi krova, toplinska izolacija, osb ploče.

Izrada i montaža koljena, potrebno je povećati količinu sa 20 kom na 50 kom (potrebno je 48 kom)

DODATNA STAVKA:

- demontaža drvene strehe iznad prednje strane zgrade dužine 52m širine 1.10m
- montaža limene strehe iznad prednje strane zgrade dužine 52m širine 1.10m (bojani smeđi lim)

Što se tiče salonit ploča, veliki je problem u blizini jer ih nitko ne želi primiti na deponij. Morat ćemo tražiti udaljenije deponiji što također može utjecati na cijenu.

2. Odgovor Naručitelja na prethodni prijedlog/primjedbu:

Naručitelj je još jednom pregledao troškovnik sa projektantom Glavnog projekta izvršio kontrolu količina na građevini te utvrdio neznatnu razliku u količinama u troškovniku u odnosu na stvarno stanje, ali ni blizu količinama koje su stavljene kao primjedbe zainteresiranog gospodarskog subjekta. Sukladno navedenom, Naručitelj će izmijeniti predmetne stavke u troškovniku.

Nadalje, naručitelj je svjestan i činjenice o globalnom porastu cijena energenata i materijala te će stoga naručitelj odrediti u Dokumentaciji o nabavi procijenjenu vrijednost nastavno na aktualno istraživanje tržišta i podataka koje je prikupio.

3. Izmjene naručitelja

Naručitelj u odnosu na Dokumentaciju koja je bila objavljena na ovom savjetovanju mijenja podatke procijenjenoj vrijednosti nabave i podatke o količinama u Troškovniku.

Točka 1.6. Procijenjena vrijednost nabave (nova vrijednost):

1.360.000,00 kuna bez PDV-a.

Troškovnik – izmjena cjelokupnog troškovnika

Izješće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 29. srpnja 2022. godine na internetskim stranicama elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/> i na internetskim stranicama Općine Gračac www.gracac.hr.

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će pokrenuti predmetni postupak javne nabave.



OPĆINSKI NAČELNIK

Robert Juko, ing